

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI

ROZPOZNANIE CENOWE

o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 EURO

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) ustawy nie stosuje się

1. W celu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych UPS-ów w ilości 3 sztuk tj. tj. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA oraz UPS 80 kVA będących na wyposażeniu Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
2. Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku posiada 3 urządzenia UPS model MASTERYS o mocy 20, 40 i 80 kVA o numerach fabrycznych:
 - 1) P121435001;
 - 2) P121435001;
 - 3) P490954001.
3. Usługa dotycząca naprawy UPS-ów: w ramach tej usługi Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie ilości i rodzaj elementów podlegających naprawie lub wymianie wraz z kosztorysem naprawy.

Wymagania związane z wykonaniem usługi:

- a) sprawdzenia ogólnego warunków zewnętrznych pracy urządzenia i stanu samego urządzenia w tym: temperatury, zapylenia, wentylacji, stanu obudowy oraz poziomu hałasu;
- b) sprawdzenia połączeń elektrycznych zewnętrznych i wewnętrznych;
- c) sprawdzenia stanu baterii akumulatorów w tym: wizualna kontrola izolacji, wizualna kontrola stanu poszczególnych akumulatorów tzw. wycieki, kontrola zabezpieczeń;
- d) pomiary wielkości elektrycznych na wejściu, wyjściu UPS-a, stopnia obciążenia;
- e) kalibracja i regulacja UPS w razie konieczności;
- f) testowanie stanów pracy UPS-a;
- g) wykonanie raportu serwisowego z zaleceniami.

Inne wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1. Termin przeglądu i konserwacji będzie obustronnie ustalany pomiędzy Wykonawcą a osobą Upoważnioną przez Zamawiającego.
2. Usługa wykonania przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych UPS-ów w ilości 3 sztuk tj. tj. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA oraz UPS 80 kVA wykonywana będzie w dni robocze dla Zamawiającego w godzinach pracy, przy obecności osoby upoważnionej przez Zamawiającego i w miejscu jego zainstalowania.
3. Protokół z przeglądu i czynności konserwacyjnych należy wykonać w wersji papierowej w postaci opinii.

4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia, doświadczenie i odpowiednią wiedzę techniczną konieczną do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Oferowane ceny nie mogą ulec zmianie przez cały okres trwania umowy.
6. W cenie podanej poniżej powinny zostać ujęte wszystkie koszty mające wpływ na realizację przedmiotowego zamówienia tj. czynności wskazane w pkt 1-3 w tym ocena uszkodzenia i wykonanie kosztorysu wymiany/naprawy oraz m.in. koszty dojazdu.

które jest **dostawą / usługą / –robotą budowlaną** (*), przeprowadzono rozpoznanie cenowe

Imię i nazwisko osoby, która przeprowadziła rozpoznanie rynku: Katarzyna Kwiatkowska.

2. Rozeznanie cenowe przeprowadzono:

poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz na elektronicznej tablicy ogłoszeń Zamawiającego Zaproszenia do złożenia oferty wraz z załącznikami dnia 20 lipca 2020 r. Termin na złożenie ofert dla Wykonawców minął dnia 28 lipca 2020 r. o godzinie 12:00.

3. Przedstawiono poniższe oferty.

Lp.	Nazwa wykonawcy	Sposób dostarczenia	Ceny oferty brutto	Uwagi
1.	SOCOMEK POLSKA Sp. z o.o. ul. Salsy 2 02-823 Warszawa	Oferta złożona została drogą elektroniczną	4 821.60 zł	-----
2.	RIELLO DELTA POWER Sp. z o.o. ul. Krasnowolska 82R 02-849 Warszawa	Oferta złożona została drogą elektroniczną	4 649.40 zł	-----

4. Informacje dodatkowe w sprawie zamówienia i/lub Wykonawcy.

W/w oferty zostały złożone w wyznaczonym czasie. Oferty nie podlegają odrzuceniu.

5. Proponuję wybranie oferty najkorzystniejszej tj. oferty numer 2.

Katarzyna Kwiatkowska

.....
podpis osoby przeprowadzającej porównanie ofert (pieczętka)

Świdnik, dnia 03 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzam wybór

8.08.2020

.....
data i podpis Dyrektora